

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 08 » октября 20 20 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

с. Савинка Алейский район

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 174

По адресу/адресам Алтайский край, Алейский район, с. Савинка, ул. Центральная, 37

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 174 от 11.09.2020 г. главного государственного инспектора г. Алейска, Алейского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Пристанского, Шипуновского, Усть-Калманского, Чарышского, Калманского районов по пожарному надзору Клименко В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Савинского сельсовета Алейского района Алтайского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля надзора: федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

« 29 » сентября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 3 часа

« 08 » октября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 9 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

Глава администрации Савинского сельсовета Алейского района Алтайского края Часовских Е.В. 11.09.2020 г в 10-00

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Государственный инспектор г. Алейска, Алейского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Пристанского, Шипуновского, Усть-Калманского, Чарышского Калманского районов по пожарному надзору Беличев Александр Евгеньевич

При проведении проверки присутствовали: Глава администрации Савинского сельсовета Алейского района Алтайского края Часовских Е.В.

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В помещениях сельсовета отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре (таб. А.4 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-2003);
2. Отсутствует автономный резервный источник электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни (п. 60_1 ППР в РФ);
3. Не организована работа по обустройству противопожарных преград на всей протяженности границы населенного пункта от перехода степных (природных) пожаров (п.78 ППР в РФ);
4. На территории населенного пункта Савинка имеются неисправные пожарные гидранты, не везде имеются указатели направления к пожарным гидрантам (ПГ ул. Центральная, 40 – неисправен, не работает слив, ул.Центральная, 47 – неисправен, не работает не работает слив, нет крышки ПГ) Проверка водоисточников противопожарного водоснабжения 50 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» с 10.09.2020 по 19.10.2020 (ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.14 п.9 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 55 ППР в РФ.))
5. Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, не осуществляется содействие распространению пожарно-технических знаний (ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
6. Отсутствует журнал учета огнетушителей (п. 478 абз.2 ППР в РФ)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

А.Е.Беличев

(подпись проверяющего)

Е.В. Часовских

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 174/1/56 от 08.10.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.Е.Беличев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Савинского сельсовета Алейского района
Алтайского края Е.В. Часовских

« 08 » октября 2020 г.

(подпись)